

znak: WAG.261.1.1.2015
OL.261.1.1.JP

Lublin, dnia 03.06.2015 r.

Oferenci

Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację systemu archiwizacji i kopii bezpieczeństwa (zakup lub zakup i modernizacja bibliotek taśmowych) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.05.2015 r. pod numerem 126302-2015.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.) Zamawiający w p.6.1 załącznika nr 6 SIWZ nie podał liczby i długości kabli FC. Czy dostarczenie minimum 2 kabli światłowodowych z wtyczkami LC/LC o długości minimum 13 metrów jest wystarczające?

Odp. Realizacja zamówienia w części 6.1. wymaga dostarczenia minimum 2 kabli światłowodowych z wtyczkami LC/LC. Realizacja zamówienia w części 6.3. wymaga dostarczenia minimum 4 kabli światłowodowych z wtyczkami LC/LC. Długość kabla minimum 13 metrów jest jak najbardziej do zaakceptowania.

2.) Zamawiający w p.6.1 załącznika nr 6 SIWZ w wierszu "rodzaj biblioteki" podał jedynie informację "Biblioteka modułowa". Czy zamawiający oczekuje dostarczenia biblioteki, która pozwoli się rozbudować (poprzez dostarczenie dodatkowych modułów biblioteki do tej samej szafy rack 19") do pojemności minimum 400 slotów i do minimum 18 napędów, czy też można dostarczyć bibliotekę, która nie pozwoli rozbudować się do tych pojemności i tej liczby napędów?

Odp. Zamawiający używając określenia „biblioteka modułowa” oczekuje ze dostarczone urządzenie pozwoli na rozbudowę o kolejne moduły gdyby była potrzeba rozbudowy o kolejne napędy.

3.) Zamawiający w p.6.1 załącznika nr 6 SIWZ w akapicie "Wdrożenie" w p2. podał informację "Zamontuje urządzenia w dostarczanej szafie RACK 19' i/lub szafach wskazanych przez Zamawiającego będących jego własnością." Czy dostawca może oczekiwać, że Zamawiający zapewni miejsce o wysokości 5U i redundantne zasilanie dla dostarczonej biblioteki?

Odp. Zamawiający zapewni miejsce w szafie RACK19'' o wysokości 5U. W punkcie 2 opisu 6.1. jak i 6.3 Natomiast dostarczone urządzenie winno posiadać co najmniej dwa zasilacze redundantne tak, aby awaria jednego zasilacza nie skutkowałą ograniczeniem funkcjonalności całej biblioteki

4.) Zamawiający w p.6.1 załącznika nr 6 SIWZ w akapicie "Wdrożenie" w p5. podał informację: "Na wskazanym urządzeniu przez Zamawiającego Dostawca dokona instalacji oraz niezbędnej konfiguracji oprogramowania do zarządzania kluczami do szyfrowana." Czy dostawca może oczekiwać, że wskazanym urządzeniem będzie serwer klasy x86 z procesorem minimum 3Ghz, z pamięcią minimum 4GB i zainstalowanym systemem operacyjnym jednym z: Red Hat Enterprise Linux AS 6 Update 3 on x86, lub SUSE Linux Enterprise Server V10, on x86, lub Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition ?

Odp. Tak

5.) Zamawiający w p.6.2.2 załącznika nr 6 SIWZ nie wyspecyfikował funkcjonalności szyfrowania. Tymczasem w tabeli do pkt 6.3 jest wymagane zarówno sprzętowe szyfrowanie jak i oprogramowanie do zarządzania kluczami. Czy należy rozumieć, że wymaganie p.6.2.2 powinno być uzupełnione o elementy:

#5900 Transparent LTO encryption, szt.1

#9900 Encryption Configuration, szt.1

a więc tak, aby biblioteczki IBM TS3310 s/n 1313901 (E9U: 1373123) umożliwić szyfrowanie taśm? Jeżeli tak, to czy oprogramowanie do zarządzania kluczami szyfrowania może być wspólne dla obu bibliotek opisanych w 6.1 i 6.2?

Odp. Realizacja zadania opisanego w punkcie 6.1 i 6.3 wymaga dostarczenia urządzenia z szyfrowaniem sprzętowym oraz oprogramowania do zarządzania kluczami. Realizacja zadania opisanego w punkcie 6.2 nie wymaga aby urządzenie po rozbudowie umożliwilo szyfrowanie sprzętowe a tym bardziej dostarczenia oprogramowania do zarządzania kluczami.

6.) Jak długiej gwarancji oczekuje Zamawiający? 12miesiący czy 24miesiący?

Odp. Zamawiający oczekuje nie mniej niż 24 miesiący gwarancji, zgodnie z zapisami w punkcie 2 opisu 6.4. Gwarancja i serwis.

7.) Czy wdrożenie dotyczące pkt 6.1 załącznika nr 6 SIWZ dotyczyć będzie także pkt 6.3 załącznika nr 6 SIWZ jeżeli zaoferujemy 6.3 zamiast 6.1?

Odp. Tak

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Joanna Klimkowska